

Krapkowice, 27.02.2019 r.

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2018 ROKU.

Lp	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Firma usługowo – Handlowa Polenit – serwis gaśnic i oznakowań P.Poż. i BHP	15.01. 2018 r.	Oględziny zewnętrzne sprzętu p. poż. sieci i armatury, sprawdzenie wydajności wodnej i ciśnienia.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
2.	Mgr inż. Oskar Wolny	02.02.2018 r.	Przegląd okresowy instalacji gazowej .	Nie stwierdzono	Bez uwag	
3.	Inżynier Mariusz Ziętek	27.04.2018 r.	Pomiar oświetlenia ogólnego i awaryjnego.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
4.	Dyrektor Agata Juszczyk Zofia Krzeczek specjalista BHP	16.05.2018 r.	Próba ewakuacja.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
5.	Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. mgr Leszek Stanioch	24.05.2018	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
6.	Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży mgr Mariola Woźniak	29.05.2018 r.	Ocena warunków higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia oraz kontroli dokumentacji.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
7.	Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. mgr Leszek Stanioch	12.06.2018 r.	Wszczęcie postępowania administracyjnego. Decyzja nr 1/PZ/2019 dotycząca stwierdzonych nieprawidłowości.	- brak wydzielenia pożarowego wewnętrznej głównej klatki ewakuacyjnej ścianami o odporności ogniowej REI 60 minut oraz drzwiami p.poż. o odporności ogniowej EI 30 minut - brak wyposażenia	Wykonać do 31.12.2019 r.	Ekspertyza techniczna złożona w Powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Lp	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
				wewnętrznej głównej klatki ewakuacyjnymi w urzędzie zapobiegające zadymieniu przedmiotowej klatki - brak wyposażenia budynku w oświetlenie ewakuacyjne		
8.	Dyrektor Przedszkola Agata Juszczyk	27.08.2018 r.	Kontrola obiektu Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
9.	Zofia Krzeczek Specjalista BHP	29.08.2018 r.	Kontrola bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
10.	Inspektor do spraw oświaty i bhp mgr Maciej Migdał, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Jolanta Myśluk	13.08.2018 r.	Przegląd dotyczący przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
11.	Mgr Inż. Piotr Ćwirko	30.08.2018 r.	Roczny przegląd stanu technicznego budynku.	Stwierdza się miejscowe ubytki w tynkach zewnętrznych, łuszczenie się farby na parapetach zewnętrznych.	1. Odnowić elewację budynku. 2. Rozważyć remont wiatrołapu z wymianą drzwi zewnętrznych 3. Wykonać remont tarasów zewnętrznych i balustrad	
12.	Mgr Inż. Piotr Ćwirko	30.08.2018 r.	Pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku.	Stwierdza się miejscowe ubytki w tynkach zewnętrznych, łuszczenie się farby na parapetach zewnętrznych.	1. Odnowić elewację budynku, wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych. 2. Naprawić balustradę stalową na tarasie, naprawić	1. Rynny wyczyszczone. 2. W planie remont wiatrołapu. 3. Planuje się termomoderni

Lp	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
					tynki na cokołach 3. Rozważyć wymianę drzwi zewnątrznych w wiatrołapie 4. Okresowo czyścić rynny i rury spustowe	zację budynku przedszkola.
13.	Zakład Usług Kominiarskich – Grzegorz Szlachin	29.11.2018 r.	Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
14.	Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Jolanta Myśluk, inspektor ds. organizacyjnych i kadr oświaty	19.12.2018 r.	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO stan na 30.09.2018 r.	Nie stwierdzono	Bez uwag	