

Krapkowice, 28.02.2018r.
(miejsowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU.

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
1.	Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ Józef Gretsza	03.02.2017 r.	Próba szczelności instalacji gazowej w budynku	Nie stwierdzono	Bez uwag	
2	Starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Mariola Woźniak	27.02.2017 r.	Ocena warunków higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
3.	Firma usługowo – Handlowa Polenit – serwis gaśnic i oznakowań P.Poż. i BHP	28.02. 2017 r.	Ogłędziny zewnętrzne sprzętu p. poż. sieci i armatury, sprawdzenie wydajności wodnej i ciśnienia	Nie stwierdzono	Bez uwag	
4.	Inżynier Mariusz Ziętek	28.04.2017 r.	Pomiar oświetlenia.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
5.	Robert Kubas	30.05.2017 r.	Okresowa kontrola techniczna urządzeń zabawowych na placu zabaw.	Usunięcie metalowej lokomotywy, uzupełnienie piasku	Zaleca się usunięcie metalowej lokomotywy, uzupełnienie piasku w piaskownicy.	Wykonano 09.06. 2017
6.	Anna Faber	30.06.2017 r.	Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
7.	Zofia Krzeczek Specjalista BHP	31.07.2017 r.	Kontrola bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach.	Nie stwierdzono	Bez uwag	
8.	Dyrektor Przedszkola Agata Juszczyk	01.08.2017 r.	Kontrola obiektu Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.	Nie stwierdzono	Bez uwag	

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
9.	Inspektor do spraw oświaty i bhp mgr Maciej Migdał, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Jolanta Myśluk	23.08.2017 r.	Przegląd dotyczący przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy	Nie stwierdzono	Bez uwag	
10.	Mgr Inż. Piotr Ćwirko	24.08.2017 r.	Kontrola roczna budynku.	Stwierdza się miejscowe ubytki w tynkach zewnętrznych, łuszczenie się farby na parapetach zewnętrznych.	1. Okresowo czyścić rynny i rury spustowe, poprawić spadki rynien. 2.Odnowić elewację budynku 3. Wykonać remont tarasów.	1.Rynny wyczyszczone 2.Odnowienie elewacji zaplanowano na 2019 rok 3.Remont tarasu zaplanowano na 2019 rok.
11.	Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Jolanta Myśluk, inspektor ds. organizacyjnych i kadr oświaty	30.10.2017 r.	Prawidłowość przekazywania danych w sprawozdaniu SIO stan na 30.09.2012 r., 30.09.2016 r., 30.09.2017 r..	Nie stwierdzono	Bez uwag	
12.	Inżynier Mariusz Ziętek	20.10.2017 r.	Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych Pomiar rezystancji uziomów Pomiary Elektryczne ochrona przeciwporażeniowa Badanie wyłączników różnicowo- prądowych	Nie stwierdzono	Bez uwag	
13.	Zakład Usług Kominiarskich – Grzegorz Szlachin	06.12.2017 r.	Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami	Nie stwierdzono	Bez uwag	

Lp.	Kontrolujący (instytucja, osoba)	Termin kontroli (od dnia do dnia)	Tematyka kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, wnioski, uwagi pokontrolne	Informacja o realizacji zaleceń
14.	Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Matuszak	04.12.2017 r. 07.12.2017 r. 12.12.2017 r. 13.12.2017 r. 18.12.2017 r. 21.12.2017 r.	<p>Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.</p> <p>Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</p> <p>Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</p> <p>Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p>	Nie stwierdzono	Bez uwag	